

平成26年12月12日  
東海旅客鉄道株式会社

### 東海道本線 沼津駅構内における落下物について

平成26年12月12日（金）8時07分頃、東海道本線 沼津駅構内の下りホーム上で、ホームの屋根を構成する鉄小片の一部が落下し、ホームにいた駅係員に当たりました。

1. 発生日時 平成26年12月12日（金）8時07分頃
2. 発生場所 東海道本線 沼津駅構内 下りホーム上（住所：静岡県沼津市大手町）
3. 落下した鉄片
  - ・材質：鉄製
  - ・重さ：合計52g（2片）  
（最大片）約55mm×約50mm×厚さ約7mm、約35g
4. 原因  
経年により、部材の一部が錆びて剥がれたため
5. その他
  - ・駅係員に怪我はありません。
  - ・これによる列車影響やお客様のお怪我はありません。
  - ・構造物の強度等には影響はありません。
  - ・周辺を緊急点検した結果、他に異常はありませんでした。

#### 【参考】

現地付近の写真



落下した鉄片

