

平成28年4月11日
東海旅客鉄道株式会社

中央本線 恵那駅ホームにおける雨樋の落下について

本日13時30分頃、中央本線恵那駅上りホームにおいて、巡回中の駅係員が落下物を発見しました。確認したところ、駅舎の2階の雨樋が落下したものと判明しました。

建物強度には問題なく、列車運行にも影響はございません。また、お客さまがお怪我をされたとの情報はございません。

1. 発生日時 平成28年4月11日（月）13時30分頃（発見）
2. 発見場所 中央本線 恵那駅上りホーム
※住所：岐阜県恵那市大井町301
3. 落下物
 - ・素材：塩化ビニール製
 - ・大きさ：長さ 約250cm×直径 約9cm
 - ・重さ：約2.1kg
 - ・樋設置の高さ：約7.5m
4. 原因 雨樋を固定する金具の腐食によるものと推定。

