

平成28年9月20日
東海旅客鉄道株式会社

御殿場線 御殿場駅改札内コンコースにおける天井部材の一部落下について

本日4時45分頃、御殿場線 御殿場駅改札内コンコースにおいて、営業開始前の準備を行っていた駅係員が天井部材の一部が落下していることを発見しました。

1. 発生日時 平成28年9月20日（火）4時45分頃（発見）
2. 発見場所 御殿場線 御殿場駅改札内コンコース
※住所：静岡県御殿場市新橋
3. 落下物
 - ・素 材：石膏ボード・ロックウール
 - ・大きさ：約150cm × 約90cm × 厚さ約1.9cm
 - ・重 さ：約19kg（総重量）
4. 原因 雨漏れによりボードが水分を含み落下した。
5. その他
 - ・天井までの高さは、約2.9mです。
 - ・建物自体の強度には問題なく、お客様のお怪我もありません。また、列車運行にも影響はありません。
 - ・現在は当該箇所の周辺で落下の恐れのある部分を除去しており、今後、同種箇所の点検を行います。

