


沼津駅構内における排気口外部カバーの落下について

昨日20時56分頃、沼津駅ビル「アントレ」のビル壁面に取り付けていた排気口の外部カバーが、沼津駅改札内の階段通路に落下していたことが判明しましたのでお知らせします。

1. 発生日時 : 平成29年1月8日(日) 20時56分頃(発見)
2. 落下箇所 : 沼津駅南口改札内階段(住所: 沼津市大手町)
3. 落下物 : 排気口外部カバー
 - ・素材 : ステンレス製
 - ・大きさ : 高さ36.5cm 幅36.5cm 奥行30.0cm
 - ・重さ : 約1.5kg



[落下した排気口外部カバー]

4. 概要

- ・当該カバーは、沼津駅ビル「アントレ」のテナント厨房排気口の雨除けのため、駅ビルの外壁にボルト4本で取り付けられていましたが、これらボルトは脱落および破断した状態で発見されました。
- ・当該カバーは、外壁より落下し、駅の階段通路の開口部より中に入り込んだものと推定されます。なお、カバーの設置箇所から階段面までの高さは、約3.5mでした。
- ・当該カバーは、JR東海の運転士により落下した状態で発見されました。

5. 原因

- ・経年により、排気口の外部カバー取付け部のボルト穴が緩み、落下したものと推定されます。


6. 対策

- ・同様の取付状態にある部材について緊急点検します。

7. その他

- ・お客様がお怪我をされたとの情報や列車運行への影響はございません。

【参考】



排気口の外部カバー(同型のもの)



落下場所(通路階段部)