


平成29年2月17日
東海旅客鉄道株式会社

東海道本線 三島駅上りホームにおける配管の一部落下について

本日11時00分頃、東海道本線 三島駅上りホームで、配管の一部が落下するのを同ホーム上にいた車掌が確認しましたのでお知らせします。

1. 発生日時 平成29年2月17日（金） 11時00分頃
2. 落下場所 東海道本線 三島駅上りホーム
住所：静岡県三島市一番町
3. 落下物
 - ・素材：塩化ビニール製
 - ・大きさ：長さ約110cm × 直径約4cm
 - ・重さ：約910g
4. 原因 配管の留め金具が経年劣化によりゆるみ落下したものと推定。
5. その他
 - ・お客様等にお怪我はありませんでした。
 - ・構造物の強度には問題なく、列車運行にも影響ありませんでした。
 - ・ホーム上から屋根までの高さは、約2.7mです。
 - ・当該配管は現在使用されていないものでした。
 - ・三島駅構内の同様箇所を点検し、異常がないことを確認しています。また、その他の駅についても同様箇所の点検を行います。



落下した配管



落下箇所（三島駅上りホーム）