

平成29年6月2日
東海旅客鉄道株式会社


東海道本線 草薙駅下りホームにおける屋根部材の一部落下について

本日14時25分頃、東海道本線 草薙駅下りホームで、屋根部材の一部が落下しているのを清掃係員が発見しましたのでお知らせします。


1. 発見日時 平成29年6月2日（金） 14時25分頃
2. 落下場所 東海道本線 草薙駅下りホーム
住所：静岡県静岡市清水区草薙
3. 落下物
 - ・素材：屋根波形スレート
 - ・大きさ：約600mm × 約220mm × 約6mm
 - ・重さ：約2.2kg（総重量）
4. 原因 当該箇所は5月17日に橋上化工事に伴う仮上家撤去作業を行っていますが、詳細は調査中です。
5. その他
 - ・お客様からお怪我の申告はありません。
 - ・構造物の強度には問題なく、列車運行にも影響ありませんでした。
 - ・ホーム上から屋根までの高さは、約3.4mです。
 - ・草薙駅構内の同様箇所を点検し、異常がないことを確認しています。



屋根部材の落下状況



落下した屋根部材



落下箇所（草薙駅下りホーム）