

平成30年1月17日
東海旅客鉄道株式会社

東海道本線 鷺津駅改札の天井部材一部落下について

本日7時44分頃、東海道本線 鷺津駅改札において、駅係員が天井部材の一部が落下したことを発見しました。

1. 発生日時 平成30年1月17日（水）7時44分頃（発見）
2. 発見場所 東海道本線 鷺津駅改札
※住所：静岡県湖西市鷺津
3. 落下物
 - ・素材：石膏ボード・岩綿吸音板
 - ・大きさ：約60cm × 約45cm × 厚さ約1.8cm
 - ・重さ：約4kg（総重量）
4. 原因 駅改築工事に伴う雨漏れによりボードが水分を含み落下した。
5. その他
 - ・天井までの高さは、約2.6mです。
 - ・建物自体の強度には問題なく、お客様のお怪我もありません。また、列車運行にも影響はありません。
 - ・現在は当該箇所の周辺で落下の恐れのある部分を除去しています。

