

平成25年11月21日

東海旅客鉄道株式会社

## 東海道新幹線熱海駅～三島駅間の谷田トンネル上の公園敷地内への充填材漏出について

11月21日（木）9時45分頃、東海道新幹線熱海駅～三島駅間の谷田トンネル直上の「はつね公園」にセメントのようなものが漏れていることを沿線の住民が発見した旨、三島市役所より連絡がありました。当社係員が調査したところ、昨日谷田トンネルにて深夜に行われた大規模改修工事においてトンネル裏側の隙間を充填するために使用した充填材が、トンネルから約5m上にある公園の地表に漏れていたことがわかりました。

1. 申告日時 平成25年11月21日（木）9時45分頃
2. 発見場所 はつね公園（東海道新幹線谷田トンネル直上）  
住所：静岡県三島市初音台4
3. 発見物
  - ・漏れ出た範囲 : 4.8m×3.7m×0.1m
  - ・漏れ出た量 : 約1.8m<sup>3</sup>
4. 原因 トンネルの隙間へ圧入する充填材が地表まで達し浸み出たため
5. その他
  - ・列車運行や、トンネルの安全・強度に問題はありません。
  - ・充填材は、人体並びに周辺環境への影響はございません。
  - ・公園の地表に漏れた充填材は既に除去しました。

