

東京駅に隣接する建物の清掃従業員専用通路のボード一部落下について

東海道新幹線東京駅に隣接する建物の清掃従業員専用通路（高さ1.7m、幅5m）にて、通路上部のボードの一部が床面に落下しました。なお、この通路は清掃従業員専用通路で、一般の方は通行されない場所です。

1. 発見日時

平成26年4月4日（金）8時頃、ホーム上巡回中の駅社員が発見しております。
※昨日の東京駅営業時間帯において、異常はありませんでした。

2. 発生場所 東海道新幹線 東京駅（清掃従業員専用通路）
住所：東京都千代田区丸の内一丁目9番地

3. 落下したボード

- ・素材 : 石膏ボード
- ・大きさ : 約1m×約20cm×約2cm（合計）
- ・重さ : 8片 合計約6.7kg（最大2.1kg）

4. 原因

前日からの雨によりボードが濡れ、ボードの取り付けビス周辺が緩んだもの（推定）

5. その他

- ・落下した位置は列車の停止位置から離れており、運行には全く影響はありません。
- ・従業員用通路の使用にも支障はありません。



落下したボード

