

J R ゲートタワー工事に使用する壁材の運搬車両からの落下について

昨日1月30日（土）22時50分頃、名古屋駅で建設中のJ R ゲートタワー工事で使用する壁材を製作工場から工事現場に運搬中、運搬車両から一部の壁材が道路に落下しました。

なお、付近を通行中の方のお怪我や車両の破損についての情報はございません。

1. 発生日時 平成28年1月30日（土）22時50分頃
2. 落下物 壁材26枚
 - ・素材 : 軽量気泡コンクリート
 - ・大きさ : 最大 約530cm×約60cm×約12cm（1枚）
 - ・重さ : 最大 約250kg（1枚）
3. 落下場所 名古屋市西区那古野交差点付近
住所：名古屋市西区名駅2丁目
4. 原因 積荷の固定状況が不十分であったと推定され、交差点を曲がる際に荷が崩れ、落下したもの。
（建設工事は大成・鹿島JVが元請として施工し、壁材の運搬を有限会社岡本運輸が請け負っていたもの。）
5. 影響 交差点付近に散乱した落下物の回収のため、当該交差点において、約1時間半、交通規制（一部車線の通行規制）が行われました。

