


平成28年2月9日
東海旅客鉄道株式会社
静岡ターミナル開発株式会社

沼津駅構内における仮設工事用部材の落下について

本日9時05分頃、沼津駅ビル「アントレ」の外壁塗装工事中の作業員が、仮設工事用部材を沼津駅改札内の階段に落下させました。なお、お客様がお怪我をされたとの情報や列車運行への影響はございません。

1. 発生日時 : 平成28年2月9日(火) 9時05分頃
2. 落下箇所 : 沼津駅南口改札内階段(住所: 静岡県沼津市大手町)
3. 落下物 : 足場の仮設に使用するパイプ 1本
 - ・素材 : 鉄製
 - ・大きさ : 長さ 約85cm ・ 直径 約4.5cm
 - ・重さ : 約2.3kg



4. 概要

- ・当該塗装工事は、静岡ターミナル開発(株)がジェイアール東海建設(株)に発注していました。
- ・当日の作業は、外壁塗装工事のための足場を仮設する作業でした。
- ・作業員が足場の仮設に使用する鉄製パイプを運搬中、足場の一部に鉄製パイプが接触し、改札内の階段上部の開口部から階段へ落下しました。なお、既に設置している足場への影響(損傷等)はありませんでした。
- ・開口部から階段面までの高さは、約1.5mでした。

5. 原因

作業員が鉄製パイプを運搬する際、不注意により鉄製パイプが足場の一部と接触したため。

6. 対策

南口改札内階段の開口部に防護ネットを既に設置しましたが、詳細は検討中です。

【参考】



作業現場の外観



落下場所