

2019年6月26日

東海旅客鉄道株式会社

関西本線 第一津島街道踏切での工事における水道管の損傷について

2019年6月25日（火）16時頃、関西本線 弥富駅構内の第一津島街道踏切で警報機を取り替える工事を実施していた際、直下にあった水道管が損傷しました。

1. 発生日時

2019年6月25日（火）16時頃

2. 発生場所

関西本線 弥富駅構内第一津島街道踏切

※住所：愛知県弥富市大字鰯浦字中六町14-9

3. 概況

踏切警報機を取替に伴い、当社用地内にある警報機の土台を撤去するために掘削していたところ、警報機の土台に埋設されていた水道管が損傷し、少量の水が漏出しました。

その後、水道管を管理する海部南部水道企業団に応急処置をしていただき、復旧作業のために6月25日（火）23時頃から約45分間、付近の約100世帯の断水処置を実施しました。

なお、現在、水道管は復旧しております。