

2020年7月11日
東海旅客鉄道株式会社

東海道本線 沼津駅上りホームにおける屋根部材の一部落下について

2020年7月11日(土) 13時00分頃、沼津駅の上りホーム3番線跨線橋下付近で屋根部材の一部が落下していることを、駅係員が発見しましたので、お知らせいたします。

1. 発生日時 2020年7月11日(土) 13時00分頃
2. 落下場所 東海道本線 沼津駅上りホーム3番線
住所：静岡県沼津市大手町
3. 落下物
 - ・素材：屋根スレート
 - ・大きさ：約390mm × 約230mm × 約7mm
 - ・重量：約1.2kg(総重量)
4. 原因 強風により屋根部材が折れたためです。
5. その他
 - ・お客様からお怪我の申告はありません。
 - ・構造物の強度には問題なく、列車運行にも影響ありませんでした。
 - ・ホーム上から屋根までの高さは、約4mです。



屋根部材の落下状況



落下した屋根部材



3番線
落下箇所(沼津駅上りホーム)