

東海道新幹線 新富士駅～静岡駅間の橋りょうからのモルタル片落下について

2021年3月27日（土）11時頃、東海道新幹線 新富士駅～静岡駅間の橋りょう下に、モルタル片が落下しているのを一般の方が発見し、当社に申告がございました。当社が調査したところ、橋りょう下面に吹き付けた補修モルタルの一部であることが判明しました。

1. 発生日 2021年3月27日（土）
2. 発生場所 東海道新幹線 新富士駅～静岡駅間
住所：静岡県富士市中之郷
3. 落下物
 - ・材 質：モルタル
 - ・総重量：約159kg
 - ・最大片の大きさ：約58cm×約28cm×約5cm
 - ・最大片の重さ：約18kg
4. 原因
 - ・経年劣化により落下したものと推定
5. その他
 - ・怪我人等の情報はございません。
 - ・落下箇所から地上までの高さは、約4.0mです。
 - ・当該箇所について、3月27日に点検を実施し、構造物の機能上問題ないことを確認しております。



落下箇所



落下した部材