

2024年9月9日
東海旅客鉄道株式会社
中央新幹線伊那山地トンネル新設（戸中・壬生沢工区）工事共同企業体

村道壬生沢線道路改良工事における水道管の損傷について

2024年9月9日（月）8時30分頃、中央新幹線豊丘変電所造成工事の工事用車両ルートとして使用するために実施していた村道壬生沢線道路改良工事において、側溝の改良工事中に、付近に埋設された水道管を重機により損傷させる事象が発生し、近隣の住居で断水が発生しました。

1. 発生日時

2024年9月9日（月）8時30分頃

2. 工事場所

村道壬生沢線 村営バス南入バス停付近

※住所：長野県下伊那郡豊丘村神稲

3. 施工会社

中央新幹線伊那山地トンネル新設（戸中・壬生沢工区）工事共同企業体

（代表構成員 飛島建設株式会社）

（構 成 員 株式会社市川工務店）

4. 概況

村道壬生沢線道路改良工事に伴う側溝の工事中、重機（バックホウ）にて村道下を掘削していたところ、付近に埋設されていた水道管を損傷し、周辺の住居10軒において断水が発生しました。

なお、17時00分頃に復旧作業を終え、現在は通常通り水道をお使いいただいております。

5. その他

当事象によるけが人や交通障害（通行止め等）は発生していません。